

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۸
 شماره: ASP-04
 پوسته: دارر

بیرود در خواست بازرسی به شماره HSE-05-408 مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ جهت کنترل
 نت هیدرو استاتیک حازن Receiver Heder در محل کارخانه
 ارکان صنعت پایدار حضور به عمل رسانید و نتایج به شرح ذیل اعلام گردید
 ۱. بازرسی از انجام تست هیدرو استاتیک بمنزله Receiver Heder با شماره تک مار
 02 - A/B-D - R110001 مطابق با بند 19 مدرک 2TP و پروسیجر
 هیدرو استاتیک به شماره E1027-HSE-17-95-ROR-009 به مدت ۱ ساعت
 با فشار 28.6 bar صورت پذیرفت که هیچگونه افت فشار و نشتی مشاهده
 نگردید. لازم به ذکر است که تاییدیه شماره صورتیاب به نامید پروسیجر مذکور و ارائه
 آن نیاز آبه مورد استناد در نت ما باشد.
 ۲. در خصوص گزارشها مگر کنترل کینس (تامل، ابارت، NPT و هیدرو تست)
 مالتیون به بازرسی ارائه نشد است و مقرر شد در حین بازرسی بازرسی ارائه گردد.

امضاء
 مدیر بازرسی

۱۸
 ۰۲
 ۱۴۰۴